

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ленинградской области
Юридический адрес: Старо-Петергофский пр., д. 24, Санкт-Петербург, 190020
Почтовый адрес: ул. Оборонная д. 51, п. Мурино, Всеволожский р-н,
Ленинградская область, 188662 тел: 640-05-65
Отдел надзорной деятельности Тосненского района
Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Ленинградской области
Адрес местонахождения: ул. Боярова, д. 12, г. Тосно, Ленинградская область, почтовый
индекс 187000, тел: 8 (813-61) 32-605, 8 (813-61) 26-639, 8 (813-61) 26-995
e-mail: ogpntosno@mail.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 480/1/1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное учреждение Тосненского района Ленинградской области
«Центр реабилитации для детей-инвалидов» (МБУ ЦРДИ), ИНН 4716015005

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,
физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

во исполнение распоряжения отдела надзорной деятельности Тосненского района
УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области от 23 июля
2015 года № 480,

(наименование надзорного органа)

в период с 15 час. 15 мин. по 17 час. 15 мин. 18.08.2015г. старшим инспектором отдела
надзорной деятельности Тосненского района Абдухаковой Ольгой Анатольевной, про-
ведена плановая проверка объекта защиты - общественного здания по адресу: Ленин-
градская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71 б

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН
проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с директором МБУ ЦРДИ Юрченковой Верой Сергеевной, начальником хо-
зяйственного отдела Стрельниковой Валентиной Васильевной

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О по-
жарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований по-
жарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожар- ной безопасности, с указанием кон- кретного места выявленного нару- шения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устране- ния нарушений требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только вы- полнение)
1	2	3	4	5
1	На объекте с ночным пребыванием не обеспе- чено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зре- ния человека от токсич- ных продуктов горения	«Правила противопожарного режима в Российской Феде- рации» (далее ППР) ППР п. 9	01.09.2016	
2	Дверь эвакуационного выхода (напротив ПК-2) открывается не по на-	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о	01.09.2016	

	правлению выхода из здания	требованиях пожарной безопасности» (далее ФЗ-123) ст. 1, ч. 2, п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2. Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.6		
3	Произведено изменение объемно-планировочных решений в коридоре 2 этажа при устройстве перегородки для устройства кабинета № 18 а, в результате чего уменьшается зона действия автоматической пожарной сигнализации (в каждом защищаемом помещении установлено менее двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме «ИЛИ»)	ППР п. 23 е	01.09.2016	
4	На обводной линии отсутствует задвижка с электроприводом (в соответствии с разделом 5.1 рабочего проекта 2002 года на строительство ЦРДИ)	ФЗ-123 ст. 1, ч. 2, п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2. Строительные нормы и правила «Внутренний водопровод и канализация зданий» СНИП 2.04.01-85* п. 11.7	01.09.2016	
5	Центр реабилитации детей-инвалидов расположен в части здания, не выделенного противопожарными перегородками 1 типа от строящегося здания	ППР п. 367	01.09.2016	
6	Не обеспечено наличие на двери помещения складского назначения обозначение ее категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (2 этаж – кладовая для одеж-	ППР п. 20	01.09.2016	

	ды)			
7	Не обеспечено наличие на двери помещения складского назначения обозначение ее категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (2 этаж – кладовая около 20 кабинета)	ППР п. 20	01.09.2016	
8	Не обеспечено наличие на двери помещения складского назначения обозначение ее категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (2 этаж – кладовая музыкального работника)	ППР п. 20	01.09.2016	
9	Не обеспечено наличие на двери помещения складского назначения обозначение ее категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (подвал – кладовая)	ППР п. 20	01.09.2016	
10	Допущено использование подвального помещения для хранения дет-	ППР п. 23 б	01.09.2016	

	ских велосипедов и газонкосилки			
11	Пожарный шкаф в подвальном помещении изготовлен из горючих материалов	далее ФЗ-123 ст. 1, ч. 2, п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2, ст. 107. ППР п. 57	01.09.2016	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.


Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Старший инспектор ОНД Тосненского района
УНДиПР Главного управления МЧС России по
Ленинградской области

Абдухакова Ольга Анатольевна

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)




(подпись)

« 27 » августа 2015г.

Предписание для исполнения получил:

Юрченкова Вера Сергеевна
Директор МБУ ЦРДИ


(подпись)

« 27 » августа 20 15 г.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)