

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ «22» марта 2023 г.  
учётный № проверки 78230061000203544574



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ленинградской области

Ленинградская область, Всеволожский район, г. Мурино, ул. Оборонная, д. 51, тел (812) 640-05-65

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

188662, Ленинградская область, Всеволожский район, ул. Оборонная, д. 51, тел (812) 640-05-90

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Госненского района

187000, Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 16 а, тел. 8(81361) 24-590

### Предписание об устранении нарушений

обязательных требований пожарной безопасности № 47-19-2023/0079 пп

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2 – арендатор, 3- должностное лицо)

вручается: Ленинградскому областному государственному бюджетному учреждению «Тосненский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Дельфиненок»

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки № 47-19-2023/0079рс от «06» марта 2023 года в период с « 13 » марта 2023 года по « 22 » марта 2023 года

Старшим инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы Госненского района майором внутренней службы Абдухаковой Ольгой Анатольевной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество должностного лица органа государственного пожарного надзора)

проведена выездная плановая проверка

в ходе которой присутствовал (-и) представитель (-и) контролируемого лица: заместитель директора по общим вопросам Ленинградского областного государственного бюджетного учреждения «Тосненский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Дельфиненок» Смирнов Александр Юрьевич

Для выполнения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1	Не определен порядок и сроки проведения работ, не реже 1 раза в год, по очистке воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта	Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», п. 43	01 ноября 2023 года	
2	Для отделки стен в коридоре 1 этажа допущено применение отделочного материала (обои) с показателями более высокой пожарной опасностью, чем В1	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о пожарной безопасности» ФЗ-123 ст.134 п.6, таблица 28	01 ноября 2023 года	
3	Для отделки стен в коридоре 2 этажа допущено применение отделочного материала (обои) с показателями более высокой пожарной опасностью, чем В1	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о пожарной безопасности» ФЗ-123 ст.134 п.6, таблица 28	01 ноября 2023 года	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

*директор, Александр В. С.*

(должность, фамилия, инициалы контролируемого лица)

*[Подпись]*  
(подпись)

Старший инспектор отделения НДиПР  
ОНДиПР Тосненского района,  
майор внутренней службы Абдухакова О. А.  
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц),  
руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора

